



**Dotyczy przetargu: Dokończenie II etapu modernizacji SUW w Hajnówce – montaż agregatu prądotwórczego.
Numer referencyjny zamówienia: JRP/3/2012**

WYKONAWCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce w oparciu o § 19 pkt 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce udziela odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania:

Treść pytań:

1. Z treści SIWZ wynika, że pomiędzy RG a agregatem istnieje, ułożony już wcześniej, kabel energetyczny. Prosimy o informację, jaki to jest kabel.
2. Czy możecie Państwo udostępnić schematy istniejącej RG i układu SZR?
3. Czy moglibyśmy dokonać wizji lokalnej u Państwa na miejscu?

Odpowiedź na pytania:

1. Istniejący kabel to YAKY 4x240mm².
2. Do wyjaśnień dołączamy posiadany schemat RG z układem SZR.
3. Wizji lokalnej można dokonać w dni pracujące w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Hajnówka, dnia 31.01.2012r.

Zatwierdził:

mgr inż. Jerzy Aleksiejuk - Prezes Zarządu