



Numer referencyjny zamówienia: JRP/3/2012

WYKONAWCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce w oparciu o § 19 pkt 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce udziela odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytanie:

Treść pytania:

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek wykonania „co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej co najmniej 80 kW” za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje o wykonaniu jednego takiego zamówieni, ale z agregatem o mocy 450 kVA?

Odpowiedź na pytanie:

Nie, warunek nie będzie spełniony.

Hajnówka, dnia 23.01.2012r.

Zatwierdził:

mgr inż. Jerzy Aleksiejuk - Prezes Zarządu