



Numer referencyjny zamówienia: JRP/1/2010

## WYKONAWCY

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap.“**

### **Odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w oparciu o §19 pkt 2 i 3 *Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce*, udziela odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania:

#### **Treść pytania nr 1:**

W związku z ogłoszonym przetargiem, zwracamy się z prośbą, czy uwzględnione zostaną referencje na wykonane obiekty o wydajności zbliżonej do wymaganych w warunkach przetargowych – np. 2 realizacje po 180 m<sup>3</sup> i 1 200 m<sup>3</sup>.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający utrzymuje warunek udziału w przetargu określony w ust. V pkt 2 ppkt a) SIWZ w niezmienionej treści.

#### **Treść pytania nr 2:**

Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana – prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej rozebrania istniejącego pokrycia stropodachu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Rozebranie pokrycia dachowego zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.

#### **Treść pytania nr 3:**

Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana – prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania ocieplenia stropodachu styropianem FS-20 gr. 15 cm.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Ocieplenie stropodachu zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.

#### **Treść pytania nr 4:**

Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana – prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania nowego pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Pokrycie dachu zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.

#### **Treść pytania nr 5:**

Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana – prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej rozbiórki komina kotłowni.



**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Rozbiórka komina kotłowni została wykonana w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.

**Treść pytania nr 6:**

Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana – prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania wzmocnienia komina kotłowni.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Wzmocnienie komina kotłowni zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.

**Treść pytania nr 7:**

Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana – prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania czapki betonowej zbrojonej na kominie.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Czapka betonowa na kominie została wykonana w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.

**Treść pytania nr 8:**

Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego technicznych Warunków Zasilania związanych z modernizacją zasilania SUW wydanych przez Zakład Energetyczny.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Nie zostały wydane odrębne warunki zasilania w zastępstwie ZE dokonał wpisów uzgadniających na niektórych kartach projektu. Ponieważ treść tych wpisów może być mało czytelna na udostępnionej dokumentacji technicznej branży elektrycznej poniżej zamieszczamy ich treść:

Pod opisem uzupełnienia do projektu (str. 7); pkt 1.3.2 Instrukcja obsługi podczas awarii zasilania dla układu przejściowego – rys. Nr 0.1.; Rys. nr 0.1; Rys. nr 0.1a: „Uzgodniono w zakresie współpracy agregatu i zasilaczy z siecią ZEB S.A.”

Pod rys nr 0.2: „Schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej z zastosowaniem licznika LZQM dla zasilania podstawowego u odbiorcy 03000101 uzgodniono z RE Bielsk Podlaski Umowa Nr 51/III.”

Pod rys nr 0.3: „Schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej z zastosowaniem licznika LZQM dla zasilania rezerwowego u odbiorcy 03000102 uzgodniono z RE Bielsk Podlaski Umowa Nr 51/III – uaktualnienie dla zmiany gr. taryfowej z B21 na B23.”

**Treść pytania nr 9:**

Proszę o jasne określenie czy agregat prądotwórczy, o którym mowa w projekcie elektrycznym – Modernizacja SUW w Hajnówce pkt. 1.3.1 Opis funkcjonowania SZR-u, wchodzi w skład postępowania przetargowego. Proszę o opis techniczny agregatu jaki podlega wycenieniu, dokumentacja zawiera mało danych na ten temat.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Wymiana agregatu prądotwórczego nie wchodzi w zakres Zamówienia, należy wykonać automatykę SZR do istniejącego agregatu TRKB 180/8 w oparciu o zawarte w dokumentacji projektowej opisy i schematy.

**Treść pytania nr 10:**

Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę agregatu prądotwórczego.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Wymiana agregatu prądotwórczy nie wchodzi w zakres Zamówienia, wycenę automatyki SZR do istniejącego agregatu TRKB 180/8 należy ująć w zakresie rozdzielni głównej RG.



**Treść pytania nr 11:**

Proszę o jasne określenie czy prace związane z WLZ oraz linie kablowe na terenie SUW wchodzi w skład postępowania przetargowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Prace związane z wykonaniem linii kablowych na zewnątrz budynku SUW nie wchodzi w zakres Zamówienia.

**Treść pytania nr 12:**

Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę WLZ oraz linii kablowych na terenie SUW.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Prace związane z wykonaniem linii kablowych na zewnątrz budynku SUW nie wchodzi w zakres Zamówienia.

**Treść pytania nr 13:**

Dotyczy projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody. Proszę o jasne określenie czy prace związane z tym punktem wchodzi w skład postępowania przetargowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Prace opisane w pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce nie wchodzi w zakres Zamówienia.

**Treść pytania nr 14:**

Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę prac związanych z pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Prace opisane w pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce nie wchodzi w zakres Zamówienia.

**Treść pytania nr 15:**

Dotyczy projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych. Proszę o jasne określenie czy prace związane z tymi punktami wchodzi w skład postępowania przetargowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Prace związane z pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych wchodzi w zakres Zamówienia za wyjątkiem skrzynek przyłączeniowych SPU1 i SPU2.

**Treść pytania nr 16:**

Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę prac związanych z pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Wycenę prac związanych z pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych należy ująć przy wycenie rozdzielni głównej RG.

**Treść pytania nr 17:**

Dotyczy projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce pkt 1.8 Instalacja odgromowa. Proszę o dołączenie do dokumentacji technicznej brakującego rys. nr 8 schemat instalacji odgromowej.



**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Dokumentacja projektowa nie zawiera schematu instalacji odgromowej (w opisie wzmianka o tym znalazła się omyłkowo). Podstawą do wyceny jest opis zawarty w pkt 1.8 Instalacja odgromowa projektu elektrycznego oraz przedmiary robót.

**Treść pytania nr 18:**

Ponieważ cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego a przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wymaga dołączenia do oferty wypełnionych kosztorysów ofertowych?

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Tak, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych sporządzonych zgodnie z ust. IX SIWZ. Kosztorys ofertowy posłuży Zamawiającemu do dokonania oceny zgodności oferty Wykonawcy z dokumentacją projektową i wymaganiami SIWZ. W tym celu zgodnie z ust. IX pkt 8 SIWZ w pozycjach Kosztorysu ofertowego dotyczących dostawy i montażu urządzeń oraz osprzętu Wykonawca oprócz wymaganych parametrów będących opisem pozycji przedmiarowej dodatkowo winien podać typ urządzenia / osprzętu oraz nazwę producenta z zastrzeżeniem dot. rozwiązań równoważnych zawartych w ust. III pkt. 3 SIWZ.

**Treść pytania nr 19:**

W związku z wieloma nieścisłościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót załączonym do SIWZ wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni. Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk związanych z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Opis przedmiotu zamówienia zawierający się w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, które są załączone do SIWZ, jest wystarczający do przygotowania rzetelnej wyceny oraz właściwej oceny ryzyka. W ocenie Zamawiającego niniejsze wyjaśnienia nie nakładają na Wykonawców dodatkowych obciążeń, które wymagałyby przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert zawarty w SIWZ tj. 30.03.2010r. godz. 12<sup>00</sup>.

**Treść pytania nr 20:**

Dotyczy projektu budowlanego branża elektryczna „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce”. Proszę o jasne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi prace związane z modernizacją ujęć wody, mianowicie: montaż wodomierzy, czujników ciśnienia, sond zgodnie z pkt 1.6.1.3. Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych projektu elektrycznego oraz montaż nadajników radiowych, skrzynek sygnałowych, anten kierunkowych zgodnie z pkt 1.6.1.4 Transmisja danych z ujęć wody do rozdzielni głównej projektu elektrycznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

W zakres Zamówienia nie wchodzi prace związane z modernizacją ujęć wody polegające na: montażu wodomierzy, czujników ciśnienia, sond oraz montaż nadajników radiowych, skrzynek sygnałowych, anten kierunkowych.

**Treść pytania nr 21:**

Dotyczy projektu budowlanego branża technologiczna. Proszę o jasne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi dostawa i montaż zestawu pomp sieciowych ZH-6xCR-90-3 zasilanych falownikiem.

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

Zestaw hydroforowy został zamontowany w I etapie modernizacji SUW i jego dostawa i montaż nie wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia. W zakresie Zamówienia znajduje się natomiast automatyka istniejącego zestawu pompowego zgodnie z pkt 1.5.4 Pompy sieciowe – projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce.

**Treść pytania nr 22:**

Dotyczy projektu budowlanego branża technologiczna. Proszę o jasne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi prace związane z modernizacją ujęć wody mianowicie: dostawa i montaż pomp głębinowych, armatury i wyposażenia obudowy głowicy studziennej.



**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

W zakres Zamówienia nie wchodzi prace związane z modernizacją ujęć wody polegające na: dostawie i montażu pomp głębinowych, armatury i wyposażenia obudowy głowicy studziennej.

**Treść pytania nr 23:**

Dotyczy projektu wykonawczego branża Instalacyjna ogrzewanie, wentylacja i kotłownia olejowa. Proszę o jasne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi prace związane z wykonaniem kotłowni olejowej tj. dostawa i montaż kotła olejowego oraz pozostałych elementów wyszczególnionych w punkcie 8 ww. opracowania – Spis podstawowych elementów kotłowni.

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

W zakres Zamówienia nie wchodzi prace związane z wykonaniem kotłowni olejowej tj. dostawa i montaż kotła olejowego oraz pozostałych elementów wyszczególnionych w punkcie 8 projektu wykonawczego branża instalacyjna ogrzewanie, wentylacja i kotłownia olejowa.

**Hajnówka, dnia 26.03.2010r.**

**Zatwierdził:**

**mgr inż. Jerzy Aleksiejuk - Prezes Zarządu**