

LEGENDA:

- silnik urządzenia
- ZG — zestaw gniazd wtykowych
- rozłacznik remontowy
- przepusty rurowe
- korytka kablowe
- proj. uziom otokowy

UWAGI:

1. Do uziomu otokowego obiektu należy przyłączyć metalowe rurociągi, korytka kablowe, pomosty i elementy metalowe konstrukcji obiektu.
2. Drobne elementy mocujące wykonać ze stali nierdzewnej
3. Połączenia przewodów uziemających do otoku wykonać jako spawane

PROEKO™ Biuro Projektowo-Badawcze
ul. Upalna 2/2; 15-668 Białystok

Tytuł rys.: Plan instalacji siły w ob.1

Obiekt: Urządzenia przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Hajnówce
projekt branży elektrycznej - aktualizacja

Skala: 1:100

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Data: 15.04.2014

Autorzy: /Podpis/ mgr inżRoman Nowosad upr.bud. Nr 380/93 w spec. sieci i instalacje elektryczne

Sprawdził: /Podpis/ mgr inż Danuta Nowosad upr.bud. Nr 379/93 w spec. sieci i instalacje elektryczne

Nr rys.: 04