12 10°C
Pomieszczenie dozowania koagulantu
876 W

14 10°C
Chlorownia
1075 W

10 20°C
Kotlownia
1870 W

11 8°C
Skład opału
784 W

15 23°C
WC
1097 W

9 20°C
Pom. personelu
1036 W

8 16°C
Warsztat
1015 W

5 16°C
Komunikacja
2365 W

2 5°C
Pompownia
1349 W

1 5°C
Hala filtrów
11060 W

7 20°C
Laboratorium
1192 W

6 20°C
Pok. kierownika
1182 W

3 20°C
Dyspozytornia
2534 W

17 20°C
Pok. biurowy
1427 W

18 20°C
Pok. biurowy
1593 W

16 nieogrz.
Przedsionek

do budynku handlowego 2xdn40

kanał nawiewny 20x14cm "zetowy" wlot 1 m nad terenem wylot 0,5m nad posadzką

kanały wywiewne 14x14cm

włączyć do istniejącej kanalizacji sanit.

przestrzeń serwisowa

±0.00

-1.20

-1.70

ul.Mokronoska 2 52-407 WROCŁAW tel./fax 364-37-57 tel./fax 364-37-44 e-mail: funam@arka.mtl.pl	FUNAM® Spółka z o. o.		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. Grażyna Wołejsza	448/97/DW	11.2003
Opracował	mgr inż. Grażyna Wołejsza	448/97/DW	11.2003
Sprawdził	mgr inż. Danuta Sitwa	98/80/DW	11.2003
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY – HAJNÓWKA			skala 1:50
Adres obiektu: HAJNÓWKA			
Tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMIA – INST. C.O., WENTYLACJA, KOTŁOWNIA			rys. nr 2
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.			ark. nr