SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

STUDNIE UJĘCIOWE Q_e=200 m^3/h, s_e=20-28,5 m



OBJAŚNIENIA

A – Aerator
F1-F2 – Filtry FM-2,8
S – Sprężarka
D – Dmuchawa.
PP – Pompa wód nadosadowych
ZD1, ZD2 – pompy koagulantu
ZD3, ZD4 – pompy podchlorynu sodu
PC – Przetwornik ciśnienia
P(W) – przepływomierz, (wodomierz)
– manometr
– miejsce poboru prób wody
– przepustnica regulacyjna, z napędem elektrycznym
– przepustnica z napędem elektrycznym
– elektrozawór
– przepustnice z napędem ręcznym
– przepustnice zwrotne
– zawór kulowy
– zawór kulowy zwrotny
– zawór dozujący

woda surowa
woda napowietrzona
woda uzdatniona po I° -filtracji
woda napowietrzona po I° -filtracji
woda uzdatniona po II° -filtracji
popłuczyny, wody zużyte
koagulant
podchloryn sodu
powietrze
kable sterownicze

– zawór bezpieczeństwa
– sonda mętności
– sonda chloru
– czujnik wilgotności

ul.Mokronoska 2 52-407 WROCŁAW tel./fax 364-37-57 tel./fax 364-37-44	FUNAM Spółka z o. o.			
	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inz. L. Majek	60/00/DUW	02.01	
Opracował	mgr inz. L. Majek	60/00/DUW		
Sprawdził	inz. H. Sobociński	341/76/Wwm		
Obiekt	REMONT I PRZEBUDOWA SUW W HAJNÓWCE			skala %
Adres obiektu	Dz.2926/1, ul. Białostocka 114, 70-200 Hajnówka			rys. nr 3
Tytuł rysunku	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			
Inwestor	Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 29, 70-200 Hajnówka			egz. nr

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com