



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE

17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnówka, dn. 01.12.2025 r.

Wykonawcy biorący udziału
w postępowaniu

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Postępowania na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch magazynów energii elektrycznej na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego 29 w Hajnówce – etap I, wraz z infrastrukturą umożliwiającą wykonanie etapu II

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, przedstawia wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

1. Wykonawca pyta, czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielenia zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje płatności częściowych lub udzielania zaliczek podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca prosi o uwzględnienie w wymogach serwisu, iż w przypadku konieczności napraw Magazynu Energii, niektóre z czynności nie będą mogły być wykonane w ciągu 72 godzin. Prosi o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności i z zachowaniem należytych starań Zamawiający wydłuży czas możliwy do naprawy.

Zamawiający wyjaśnia, że przez konieczność naprawy w czasie 72 godzin Zamawiający rozumie uruchomienie magazynu energii w możliwie maksymalnej sprawności w przeciągu 72 godzin, przy czym czas naprawy samego uszkodzonego elementu w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony na podstawie sporządzonego protokołu na podstawie dowodów przedstawionych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca pyta, czy Zamawiający wymaga potwierdzenia, że Wykonawca będzie autoryzowanym przedstawicielem producenta magazynów energii?

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca był autoryzowanym przedstawicielem producenta magazynów energii.

4. Wykonawca prosi o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem gwarancji i rękojmi w kontekście charakterystyki pracy magazynu energii, która przewidziana jest na 8000 cykli, przy obniżeniu ich sprawności w funkcjonowaniu.





PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE

17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Zamawiający uznaje, że dopuszczalne obniżenie sprawności magazynów w okresie gwarancji wyrażane jest w efektywnej pojemności systemu, która nie powinna być mniejsza niż 80% w siódmym roku użytkowania oraz 65% w dziesiątym roku użytkowania.

5. Wykonawca prosi o wyjaśnienie: w SIWZ w rozdziale V pkt 4 jest zapis: „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia”. Powyższy zapis informuje, że wykonawca może skorzystać m.in. z potencjału w formie wiedzy i doświadczenia, czyli referencji podmiotu trzeciego, jednakże załącznik nr 5 dotyczy jedynie udostępnienia zasobów dotyczących potencjału osobowego. W związku z powyższym Zamawiający zezwala na korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w formie wiedzy i doświadczenia (referencji) i czy w takiej sytuacji należy samodzielnie stworzyć oświadczenie o pisemnym zobowiązaniu do udostępnienia takiego zasobu?

Zamawiający w odpowiedzi załącza formularz 5a. Podmiot zobowiązujący się do udzielenia zasobu (w tym wiedzy i doświadczenia) musi zostać faktycznie zaangażowany w formie podwykonawstwa w wykonanie zamówienia i z jego oświadczenia musi wyraźnie wynikać zobowiązanie do takiego zaangażowania.

6. Wykonawca pyta, czy w temacie „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch magazynów energii elektrycznej na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego 29 w Hajnówce – etap I, wraz z infrastrukturą umożliwiającą wykonanie etapu II” jest możliwość zorganizowania jeszcze jednej wizji lokalnej?

Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje organizacji ponownej wizji lokalnej.

7. Wykonawca nawiązując do informacji z opisu przedmiotu zamówienia dotyczącej konieczności rozbudowy istniejącego nadrzędnego systemu SCADA dla całego obiektu oczyszczalni wraz z dostarczeniem rozszerzenia licencji i aktualizacją do najnowszej wersji prosi o wskazanie producenta oraz opiekuna systemu, który zapewni wykonanie prac zgodnie z warunkami obowiązującej gwarancji.

Zamawiający informuje, że system SCADA działa w oparciu o platformę systemową AVEVA. Kontakt do opiekuna systemu zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.





PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE

17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

8. W zakresie zadania jest uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, których pozyskanie jest uzależnione od terminów urzędowych niezależnych od Wykonawcy, czy w przypadku przedłużających się procedur urzędowych Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy?

Zamawiający informuje, że dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.

